

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском,
Красноармейском, Калининском районах, г. Славянск н/К ул. Дзержинского, 243

ст. Калининская
(место составления акта)

“ 04 ” сентября 20 19 г.
(дата составления акта)

10.30

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 399

По адресу/адресам: Калининский район, ст. Калининская, ул. Фадеева, 163
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №368р-26-2018 от «23» августа 2018г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения – центр развития ребенка - детский сад №2 станицы
Калининской

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском,
Красноармейском, Калининском районах, г. Славянск н/К ул. Дзержинского, 243

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

Анпилова О.А.  22.08.2019г. 09.15.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Мануйлова Татьяна Николаевна главный специалист-эксперт.

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к
участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Анпилова Оксана Анатольевна заведующий
МБДОУ-д/с №2 ст.Калининской.

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Перед началом проверки предъявлено служебное удостоверение №480 главного
специалиста-эксперта Мануйловой Т.Н., выданное Управлением Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю, распоряжение на проверку.

В ходе проведения проверки:

Установлено, что предписание об устранении выявленных нарушений обязательных
требований №206п-26-2018 от 21.09.2018г. не выполнено в полном объеме в установленный
срок по следующим пунктам:

п.1.- не выполнены требования СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций":

п.3.8.- покрытие 3-х групповых площадок не является беспыльным, так как площадки засыпаны гравийно-песчаной смесью;

п.3.21.- пешеходные дорожки на территории детского сада с неровной поверхностью, выбоинами;

п.п.6.16.2.,6.16.3.- не оснащены туалетные помещения необходимым количеством санитарно-технического оборудования: в старшей группе «Светлячок» установлено 3 унитаза вместо 5, в старшей группе «Паравозик» установлено 2 унитаза вместо 4, в подготовительной группе «Пчелка» установлено 4 унитаза и 4 умывальника вместо 5, в средней группе «Василек» установлено 2 унитаза вместо 4, во 2-ых младших группах «Колокольчик» и «Солнышко» установлено по 2 вместо 4 унитазов.

Нарушения устранены

п.п.5.1.,5.2.,5.5.- внутренняя отделка помещений приведена в соответствие требованиям санитарных правил: устранены неровности, дефекты стен и потолка в игровой старшей группы «Светлячок», пола в спальне ясельной группы.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **выявлены не выполнен пункт 1 предписания №206п-26-2018 от 21.09.2018г. об устранении выявленных нарушений обязательных требований в полном объеме в установленный срок.**

ст.ст. 11, 28 Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ;


п.п.3.8, 3.21, 6.16.2, 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. № 26.


Ответственность возлагается на юридическое лицо МБДОУ-д/с №2 ст. Калининской заведующего Анпилову Оксану Анатольевну по ч.1 ст.19.5. КоАП РФ.

Нарушений не выявлено:

п.п.5.1.,5.2.,5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- устав (копия);
- документы, подтверждающие полномочия законного представителя;
- объяснительная;
- предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №260п-26-2019 от 04.09.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт
Должность



Мануйлова Т.Н.
Ф.И.О.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующий МБДОУ-д/с №2 ст. Калининской Анпилова Оксана Анатольевна
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 04 ” сентября 20 19 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)